

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛА ИВАНОВКА ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД С 2013 ГОДА ДО 2028 ГОДА**

Глава 2

**Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения**

2.1. Общие положения

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения от источника тепловой энергии отсутствует в виду отсутствия перспективы по строительству объектов жилищного фонда, социального, культурно-бытового обслуживания.

Таблица 2.1. Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Назначение	Площадь	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2023 г.	2028 г.
Объекты образования	м ²	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6
Объекты культуры	м ²	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8	669,8
Административные здания	м ²	196,6	196,6	196,6	196,6	196,6	196,6	196,6
Жилой фонд	м ²	2112,1	2112,1	2112,1	2112,1	2112,1	2112,1	2112,1
Прочие	м ²	427,3	427,3	427,3	427,3	427,3	427,3	427,3

Таблица 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую энергию

Котельная села Ивановка	Назначение	Потребление тепловой энергии (мощности)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2023 г.	2028 г.	
	Объекты образования	Потребление тепловой энергии на отопление (Гкал/ч)	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
		Потребление теплоносителя (т/ч)	4,0796	4,0796	4,0796	4,0796	4,0796	4,0796	4,0796	4,0796
	Объекты культуры	Потребление тепловой энергии на отопление (Гкал/ч)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
		Потребление теплоносителя (т/ч)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Административные здания	Потребление тепловой энергии на отопление (Гкал/ч)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		Потребление теплоносителя (т/ч)	0,5599	0,5599	0,5599	0,5599	0,5599	0,5599	0,5599	0,5599
	Жилой фонд	Потребление тепловой энергии на отопление (Гкал/ч)	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402
		Потребление теплоносителя (т/ч)	16,0738	16,0738	16,0738	16,0738	16,0738	16,0738	16,0738	16,0738
	Прочие	Потребление тепловой энергии на отопление (Гкал/ч)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Потребление теплоносителя (т/ч)		1,5997	1,5997	1,5997	1,5997	1,5997	1,5997	1,5997	1,5997	