

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛА ИВАНОВКА ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД С 2013 ГОДА ДО 2028 ГОДА

Приложение 1 к Главе 2
Тепловые нагрузки потребителей

2.1. Тепловые нагрузки потребителей с. Ивановка

Котельная с. Ивановка

№ п/п	Потребители, адрес	Единицы измерения	Максимально-часовые тепловые нагрузки, Гкал/час		
			отопление	ГВС	ИТОГО
1	Администр.здание сельсовета	Гкал/час	0,014	-	0,014
2	Гараж админ. Иван.с/совета	Гкал/час	0,04	-	0,04
3	МБОУ "Ивановская СОШ"	Гкал/час	0,102	-	0,102
4	МБУ "Библиотека Иван.с-совета"	Гкал/час	0,007	-	0,007
5	МБУ "Народ. дом Иван.с-совета"	Гкал/час	0,006	-	0,006
6	2 кв.ж/д ул.Молодежная №6	Гкал/час	0,016	-	0,016
7	2 кв.ж/д ул.Молодежная №5	Гкал/час	0,029	-	0,029
8	2 кв.ж/д ул.Молодежная №8	Гкал/час	0,028	-	0,028
9	2 кв.ж/д ул.Молодежная №7	Гкал/час	0,028	-	0,028
10	2 кв.ж/д ул.Молодежная №10	Гкал/час	0,016	-	0,016
11	2 кв.ж/д ул.Молодежная №9	Гкал/час	0,029	-	0,029
12	2 кв.ж/д ул.Молодежная №4	Гкал/час	0,018	-	0,018
13	1 кв.ж/д ул.Молодежная №11	Гкал/час	0,019	-	0,019
14	2 кв.ж/д ул.Ленина №2-2	Гкал/час	0,016	-	0,016
15	4 кв.ж/д ул.Советская №3	Гкал/час	0,024	-	0,024
16	2 кв.ж/д ул.Ленина №4	Гкал/час	0,031	-	0,031
17	1 кв.ж/д ул.Ленина №9	Гкал/час	0,018	-	0,018
18	1 кв.ж/д ул.Ленина №7	Гкал/час	0,016	-	0,016
19	2 кв.ж/д ул.Молодежная №1-1	Гкал/час	0,018	-	0,018
20	2 кв.ж/д ул.Молодежная №2	Гкал/час	0,017	-	0,017
21	2 кв.ж/д ул.Советская №1	Гкал/час	0,018	-	0,018
22	2 кв.ж/д ул.Молодежная №12	Гкал/час	0,03	-	0,03
23	2 кв.ж/д ул.Молодежная №3	Гкал/час	0,031	-	0,031