

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
СЕЛА СЕМЕННИКОВО,  
ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА  
НА ПЕРИОД С 2013 ГОДА ДО 2028 ГОДА**

**Приложение 1 к Главе 2  
Тепловые нагрузки потребителей**

## 2.1 Тепловые нагрузки потребителей с. Семенниково

### Котельная с. Семенниково

№ п/п	Потребители, адрес	Единицы измерения	Максимально-часовые тепловые нагрузки, Гкал/час		
			отопление	ГВС	ИТОГО
1	МБОУ "Семенниковская СОШ"	Гкал/час	0,096	-	0,096
2	МБУ "Дом культуры" Семеник.с/с	Гкал/час	0,147	-	0,147
3	МБОУ "Семенниковский д/сад"	Гкал/час	0,095	-	0,095
4	Жилой дом, ул.В.Горная 1а	Гкал/час	0,014	-	0,014
5	Жилой дом, ул.В.Горная 2а,б	Гкал/час	0,029	-	0,029
6	Жилой дом, ул.В.Горная 4а	Гкал/час	0,013	-	0,013
7	МБОУ "Семенниковская СОШ" спортзал"	Гкал/час	0,068	-	0,068